

Товарищество собственников жилья «Жилой Комплекс «ВЕГА»

426011 г.Ижевск ул. Карла Маркса, д. 453, кв. 91, тел.+79127609804,
ИНН 1831164666, КПП 183101001, ОГРН 1141831000915
р/с 40703810668000000004 в Удмуртском отд. № 8618 Сбербанка РФ
к/с 30101810400000000601 БИК 049401601

Исх. № 01-07 «ЖК В»/66 от 30.10.2017 г.

ООО «ТД «НОВОХИМ»

Об N-faza

Отзыв

14.06.2017 на ИТП жилого дома ТСЖ «ЖК «ВЕГА» произведена химическая промывка пластинчатых теплообменников марки «Ридан» ГВС и отопления.

Работа производилась установкой для промывки теплообменников от известковых отложений, без разбора теплообменника, реагентом «N-faza» производства ООО «Новохим» в пропорции 1:10 при $t +50^{\circ}\text{C}$ в течение 6 часов в режиме циркуляции. Во время промывки выделялась пена с примесями ржавчины и других отложений. После промывки теплообменника ГВС на дне промывочной установки остался известковый осадок, т.е. известковые отложения из теплообменника были вымыты в процессе циркуляции реагента «N-faza». Повреждений прокладок теплообменников не обнаружено. Реагент «N-faza» показал себя как эффективное средство для промывки теплообменников.

Председатель



Т.А. Шадрина